


Surface mounted lights Montage en surface

732.28.309

 Caution / Mise en garde	
	(EN) Only suitable for dry locations and cabinet mounting. (FR) Uniquement adapté pour un montage dans des locaux secs et dans des armoires.
	(EN) To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons: a) Use only insulated staples or plastic ties to secure cables; b) Route and secure cables so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall. c) The low voltage portable cabinet light may be installed inside or under a kitchen cabinet or other built-in furniture when: - The line voltage power supply cable is not concealed or run through openings in the cabinet, walls, ceilings, or floors. This requirement does not apply to the wiring between the cabinet light and the power unit. d) Suitable for installation within the closet storage space (FR) Pour réduire les risques d'incendie, chocs électriques, ou blessures aux personnes: a) Utiliser seulement des agrafes isolées ou des attaches en plastique pour fixer les câbles; b) Acheminer et fixer les câbles de sorte qu'ils ne soient pas coincés ou endommagés lorsque l'armoire est poussée contre le mur. c) Le luminaire portatif d'armoire à basse tension peut être installé à l'intérieur ou dessous l'armoire de cuisine ou autre meuble encastré lorsque : - Le cordon de secteur n'est pas caché ou acheminé par les ouvertures dans l'armoire, les murs, les plafonds, ou les planchers. Cette exigence ne s'applique pas au câblage entre le luminaire d'armoire et l'unité d'alimentation. d) Adapté à l'installation dans des espaces de rangement d'armoires.
	(EN) If the external flexible cable of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid danger. (FR) Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

HDE 25.09.2013

- (EN) The National Electrical Code (NEC) does not permit cables to be concealed where damages to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cables behind walls or ceilings, where they may be inaccessible for examination. Cables should be visually examined periodically and immediately replaced when any damage is noted.
- (FR) Le National Electrical Code (aux É.-U.) et le Code canadien de l'électricité interdisent les cordons d'être cachés où le dommage à l'isolation peut passer inaperçu. Pour éviter le danger d'incendie, ne pas acheminer le cordon derrière les murs ou plafonds, où il peut être inaccessible pour l'examen. Les cordons doivent être examinés visuellement périodiquement et remplacés immédiatement lorsque les dommages sont constatés.

Recess cabinet mounted lights (including LED strip lights) Séries de types d'éclairage encastré dans des armoires


Caution / Mise en garde




- (EN) Suitable for wet locations and cabinet mounting.
- (FR) Adapté pour un montage dans les endroits humides et dans les armoires.



- (EN) To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons:
- Use only insulated staples or plastic ties to secure cables.
 - Route and secure cables so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall.
 - Not intended for recessed installation in ceilings or soffits.
 - Suitable for installation within the closet storage space



- (FR) Pour réduire les risques d'incendie, chocs électriques, ou blessures aux personnes :
- Utiliser seulement des agrafes isolées ou des attaches en plastique pour fixer les câbles.
 - Acheminer et fixer les câbles de sorte qu'ils ne soient pas coincés ou endommagés lorsque l'armoire est poussée contre le mur.
 - Non destiné à l'installation encastrée des plafonds, ou des soffites.
 - Adapté à l'installation dans des espaces de rangement d'armoires.



- (EN) If the external flexible cable of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid danger.
- (FR) Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.



- (EN) Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.
- (FR) Luminaires pas appropriés pour recouvrir d'un matériel pour isolation thermique.

- (EN) The National Electrical Code (NEC) does not permit cables to be concealed where damages to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cables behind walls or ceilings, where they may be inaccessible for examination. Cables should be visually examined periodically and immediately replaced when any damage is noted.

- (FR) Le National Electrical Code (aux É.-U.) et le Code canadien de l'électricité interdisent les cordons d'être cachés où le dommage à l'isolation peut passer inaperçu. Pour éviter le danger d'incendie, ne pas acheminer le cordon derrière les murs ou plafonds, où il peut être inaccessible pour l'examen. Les cordons doivent être examinés visuellement périodiquement et remplacés immédiatement lorsque les dommages sont constatés.

HDE 25.09.2013

732.28.309